



Федеральная служба по
экологическому, технологическому
и атомному надзору

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА

123053, Москва, ул. Красина, д.27, стр.1

Телефон/факс: 254-99-68

От 27.12.06 № 10-51/2779

На № _____

Рассмотрев экспертное заключение ОАО «НПО ЦКТИ» «Экспертное заключение о возможности применения труб из высокопрочного чугуна ВЧ-40 для трубопроводов тепловых сетей, выполненных с использованием неразъемных сварных и разъемных соединений ВРС при температуре теплоносителя до 120°С и давлении до 1,6 МПа» рег. № 13/263-06 от 25.12.06 г., Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не возражает против применения труб из высокопрочного чугуна ВЧ-40 (ТУ 1461-065-50254094-2004) со сварными соединениями и разъемными раструбно-стопорными соединениями (ВРС) по ТУ 1461-066-50254094-2004 для трубопроводов тепловых сетей с давлением не более 1,6 МПа и температурой до 120°С.

При проектировании и изготовлении указанных трубопроводов необходимо руководствоваться требованиями Правил промышленной безопасности, действующей нормативной документацией и рекомендациями ОАО «НПО ЦКТИ» изложенными в указанном заключении.

Заместитель начальника управления

Н.А. Хапонен

Исп. Шельпяков А.А. т.267-32-32